

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02271

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021545

Общество с ограниченной ответственностью Специальное конструкторское бюро приборостроения «Квазар». Адрес: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 6. ОГРН: 1024000944362. Телефон: +7(484)396-12-52. Факс: +7(484)396-12-52. E-mail: irakvazar@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Специальное конструкторское бюро приборостроения «Квазар». Адрес: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 6. ОГРН: 1024000944362. Телефон: +7(484)396-12-52. Факс: +7(484)396-12-52. E-mail: irakvazar@rambler.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные, модели согласно приложению № 0017432, выпускаемые по ТУ 4371-002-10848582-00, ТУ 4371-003-10848582-00. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- - - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1) (пункты согласно приложению № 0017432).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-5/03-2018, № Э-6/03-2018 от 16.03.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протоколы испытаний № 1318-3 от 01.03.2018г., № 1319-3 от 01.03.2018г., № 1320-3 от 01.03.2018г. испытательной лаборатории ООО «НПО «ВитроПак» аттестат аккредитации № RA.RU.21AC83 внесен в реестр аккредитованных лиц 27.11.2017 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 036/ОС-18 от 15.02.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия: ТУ 4371-002-10848582-00, ТУ 4371-003-10848582-00; эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2018 по 20.03.2023

Руководитель (Заместитель руководителя)
органа по сертификации

Д.А. Гарунтаев

Эксперт (эксперты)

И.А. Поединцев



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ34.В.02271

(обязательная сертификация)

№ 0017432

Извещатели пожарные, выпускаемые по
ТУ 4371-002-10848582-00, ТУ 4371-003-10848582-00

1. Извещатель пожарный дымовой автономный оптико-электронный ИП 212-47 «АГАТ», изготовление согласно ТУ 4371-002-10848582-00. Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 (с изм. 1) п.п. 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.4-4.2.1.7, 4.7.1.2-4.7.1.6.

2. Извещатели пламени пожарные, модели: ИП 329-5 01 «Аметист», ИП 329-5 02 «Аметист», ИП 329-5М 01 «Аметист», ИП 329-5М 02 «Аметист», CSC ИП 329-5В «Аметист», изготовление согласно ТУ 4371-003-10848582-00. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325-2012 (с изм. 1) п.п. 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.11.1.1-4.11.1.7.



Руководитель (Заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.П.

Эксперт (эксперты)

Магич
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

ИНДИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

И.А. Поединцев

ИНДИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ